



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si



OBČINA CERVENJAK		
Številka zadeve:		
Prejeto:	09. 10. 2015	Sig. znak: VZ
Priloge:	/	Vredn.: /

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Maribor, oktober 2015

OSNOVNI PODATKI

Vzorec:	VV Cogetinci - Ivanjski Vrh, Družovec, Ivanjski Vrh 12
Evidenčna oznaka:	214a-14/8268-15/23041-V
Številka vzorca:	15/23041
Lastnik:	Občina Cerkevjak, Cerkevjak 25, 2236 Cerkevjak
Plačnik:	Občina Cerkevjak, Cerkevjak 25, 2236 Cerkevjak
Naročnik:	Občina Cerkevjak, Cerkevjak 25, 2236 Cerkevjak
Vzorec odvezel:	Branko Bakan
Datum odvzema:	01.10.2015
Mesto odvzema:	Družovec, Ivanjski Vrh 12
Vzorec prevzel:	Alenka Rožič
Datum prevzema:	01.10.2015
Kraj prevzema:	Maribor
Zaključek preiskave:	06.10.2015

Ocena rezultatov

Glede na rezultate opravljenih preiskav ocenjujemo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

Priloge poročila

Priloga 1: Poročilo o terenskem delu z evidenčno oznako 214a-14/8268-15/23041-T.
Priloga 2: Rezultati mikrobiološke preiskave št.: 2/2015/13016.

**REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.: 2 / 2015 / 13016****SPLOŠNI PODATKI**

Naročnik: 3503 OBČINA CERKVENJAK
CERKVENJAK 025, 2236 CERKVENJAK

Proizvajalec:

Lastnik: 3503 OBČINA CERKVENJAK
CERKVENJAK 025, 2236 CERKVENJAK

Plačnik: 3503 OBČINA CERKVENJAK
CERKVENJAK 025, 2236 CERKVENJAK

Odvzemno mesto: VV COGETINCI-IVANJSKI VRH, DRUŽOVEC, IVANJSKI VRH 12

PODATKI O VZORCU

Vzorec: PITNE VODE
15/23041

Vzorec odvzel(a): BRANKO BAKAN
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
Enota za vode in tla

Datum odvzema: 01.10.2015

Datum sprejema: 01.10.2015

Datum izvida: 05.10.2015

Laboratorijska št.: **29816**

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1:2000	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	#NI NAJDENO	02.10.2015 05.10.2015
ISO 9308-1:2000	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	#NI NAJDENO	02.10.2015 05.10.2015
ISO 7899-2:2001	Enterokoki pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	02.10.2015 05.10.2015
SOP vode 05	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	02.10.2015 03.10.2015
ISO 6222:1999	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10 CFU	02.10.2015 05.10.2015
ISO 6222:1999	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	pod 10 CFU	02.10.2015 05.10.2015

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu-


Podatki o merilni negotovosti so na voljo v laboratoriju.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec.

Reprodukcija poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):

Mojca Šoštarič
univ.dipl.mikr.



Vodja oddelka:
Katja Zelenik
dr.vet.med.